



嘉誉测试
WWW.SDJIAJU.COM.CN

C210491 (02-06) C210493 (01-04) 2015150423V
C210640



检验检测报告

山嘉测 (2021) 第 C210493-03 号

项目名称: 一分厂排水项目

委托单位: 山东新华制药股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021年05月05日

山东嘉誉测试科技有限公司



检测结果

山嘉测 (2021) 第 C210493-03 号

第 1 页 共 1 页

- 1.委托单位：山东新华制药股份有限公司
- 2.样品类别：污水
- 3.现场样品描述：污水：详见污水检测结果表
- 4.采样日期：2021 年 04 月 23 日
- 5.测试日期：2021 年 04 月 23 日-2021 年 04 月 27 日
- 6.污水检测依据及结果




6.1.污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	检出限
1	总镍	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	5110 全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 128	0.007mg/L

6.2.污水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数	现场样品描述
			总镍 (mg/L)	
DW001 一分厂排水口	04 月 23 日	C210493-03-W-1-1-1	0.141	黄色,微臭,无浮油
		C210493-03-W-1-1-2	0.171	黄色,微臭,无浮油
		C210493-03-W-1-1-3	0.174	黄色,微臭,无浮油
注：生产负荷:>75%				

报告结束

编制人：  审核人：  批准人：  签发日期： 2021.5.05